



ROMANIA
JUDEȚUL BACAU
COMUNA TATARASTI
- PRIMAR -

PROIECT DE HOTARARE

privind modificarea și completarea listei de investitii pe anul 2026 aprobata prin anexa nr.2 a H.C.L. nr. 20/2026 privind aprobarea bugetului local al comunei Tatarasti pe anul 2026.

**Consiliul Local al comunei Tatarasti, întrunit în sedinta extraordinara,
Avand in vedere:**

- referatul de aprobare al primarului comunei Tatarasti inregistrat sub nr. 2302/25.08.2026;
- raportul compartimentului de specialitate inregistrat sub nr. 2303/25.08.2026;
- prevederile art.48 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a), art.136 alin.(8) art. 196 alin.(1) lit.a) și art.213 alin.(1) lit.a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,

PROPUNE:

Art.1 - Se aprobă modificarea și completarea listei de investitii pe anul 2026 aprobata prin anexa nr. 2 a H.C.L. nr. 20/2026 privind aprobarea bugetului local al comunei Tatarasti pe anul 2026, conform **anexei** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de primarul comunei Tatarasti - dl. Tabacaru Petru și de compartimentul financiar-contabilitate.

Art.3 - Prezenta hotarare se comunica Primarului comunei Tatarasti, Compartimentului Financiar-contabilitate, Institutiei Prefectului – judetul Bacau și va fi adusa la cunostinta publica, in conditiile legii

Initiator,
Primar,
Tabacaru Petru

Avizat pt. legalitate,
Secretarul comunei Tatarasti,
Rotaru Ion

PRIMĂRIA TATARASTI

Nr. 2303/25.08.2026



SE APROBA,
PRIMAR
TABACARU PETRU

RAPORT DE SPECIALITATE

la Proiectul de hotărâre privind *modificarea și completarea listei de investiții pe anul 2026 aprobată prin anexa nr.2 a H.C.L. nr. 20/2026 privind aprobarea bugetului local al comunei Tatarasti pe anul 2026.*

Intrucat dezvoltarea comunei Tatarasti este principalul obiectiv al administratiei publice locale si tinand cont de necesitatea realizarii de lucrari de investitii, este necesara asigurarea sumelor pentru acest investitii conform anexei la Proiectul de hotarare.

Comuna Tatarasti a reusit sa atraga resursele financiare pentru anumite investitii de interes public local, dar consideram ca este necesara optimizarea si cresterea lichiditatilor financiare si prioritizarea utilizarii acestora.

Se modifica si se completeaza lista de investitii cu urmatoarele obiective de investitii:

- Alimentare cu energie electrica statie de epurare ape uzate amplasata in localitatea Tatarasti, comuna Tatarasti, judetul Bacau.
- Amenajare loc joaca sat Tatarasti.

Astfel, prin anexa nr.2 al Hotararii Consiliului Local al comunei Tatarasti nr. 20/2026 a fost aprobată lista de investitii pentru anul 2026, privind investitiile publice de interes local ce pot fi finantate.

Avand in vedere:

- art.48 Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, republicata, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 129 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a), art.136 alin.(8) art. 196 alin.(1) lit.a) si art.243 alin.(1) lit.a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

In aceste conditii, consideram ca este necesara modificarea anexei nr.2 al Hotararii Consiliului Local al comunei Tatarasti nr. 20/2026 prin care a fost aprobată lista de investitii pentru anul 2026, care face parte integranta la prezentul.

Referent
Munteanu Costel

- REFERAT DE APROBARE -

la Proiectul de hotărâre privind *modificarea și completarea listei de investiții pe anul 2026 aprobată prin anexa nr.2 a H.C.L. nr. 20/2026 privind aprobarea bugetului local al comunei Tatarasti pe anul 2026.*

Interesul major al autorității publice locale în demararea și implementarea cu succes a tuturor proiectelor de investiții de interes public local, atât cu finanțare internă rambursabilă și/sau cu finanțare externă nerambursabilă, are drept scop asigurarea unor avantaje semnificative populației comunei Tatarasti.

Astfel, prin anexa nr.2 al Hotărârii Consiliului Local al comunei Tatarasti nr. 20/11.05.2026 a fost aprobată lista de investiții pentru anul 2026, privind investițiile publice de interes local ce pot fi finanțate.

Se modifica și se completează lista de investiții cu următoarele obiective de investiții:

- Alimentare cu energie electrică stație de epurare ape uzate amplasată în localitatea Tatarasti, comuna Tatarasti, județul Bacău.
- Amenajare loc joacă sat Tatarasti.

Ținând cont de cele exprimate anterior propun modificarea și completarea anexei la lista de investiții pe anul 2026, conform anexei care face parte integrantă din prezentul;

Supun aprobării dvs. proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea listei de investiții pe anul 2026 aprobată prin anexa nr.2 a H.C.L. nr. 20/2026 conform anexei care face parte integrantă la prezentul.

PRIMAR
Tabăcaru Petru



LISTA

OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2026 CU FINANTARE PARTIALA
SAU INTEGRALA DE LA BUGETUL LOCAL, REPARTIZATE PENTRU BUGETUL LOCAL

- lei

Nr. Crt.	Denumirea obiectivelor de investitii	Valoarea totala	valoarea totala actualizata	Cheltuieli totale (col.5 la col.9)	Finantate din :						Din care :		capacitati
					Surse proprii	Credite bancare interne	Credite bancare externe	Alte surse constituite potrivit legii	Total alocatii bugetare (col.10 - 11)	De la bugetul local	Pe seama transferurilor de la bugetul de stat		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Total Din care :												
	A. Lucrari in continuare	68.289.035	68.289.035						6.530.000	6.530.000			
	B. Lucrari noi	65.397.109 483.639	65.397.109 483.639						5.240.000 510.000	5.240.000 510.000			
	C. Alte cheltuieli de investitii din total desfasurat potrivit clasificatiei bugetare pe capitole bugetare	2.408.287	2.408.287						780.000	780.000			
	CAP. 51 - ADMINISTRATIE - TOTAL- din care :	794.635	670.000						350.000	350.000			
	A. Lucrari in continuare												
	B. Lucrari noi Lucrari de reparatii acoperis cladire sediu primarie Tatarasti, judetul Bacau	100.000	100.000						100.000	100.000			
	C. Alte cheltuieli de investitii „ Imbunatatirea calitatii serviciilor locale prin achizitia unui buldoexcavator multifunctional inteligent in comuna Tatarasti, judetul Bacau	694.635	694.635						250.000	250.000			

CAP. 67 – CULTURA - TOTAL- din care :												
A. Lucrari in continuare :												
- „Demolare corp existent C2 si Construire sala de sport sat Cornii de Sus, comuna Tatarasti, judetul Bacau „												
B. Lucrari noi												
- Construire monument al eroilor in comuna Tatarasti, judetul Bacau»												
- Amenajare loc de joaca pentru copii in sat Tatarasti, comuna Tatarasti, judetul Bacau												
C. Alte cheltuieli de investitii												
CAP. 68 – ASISTENTA SOCIALA :												
TOTAL -din care :												
A. Lucrari in continuare												
B. Lucrari noi												
C. Alte cheltuieli de investitii												
„Furnizare de servicii integrate in comunitatile rurale-facilitarea accesului persoanelor vulnerabile la servicii de baza eficiente si de calitate„												
CAP. 70 SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA												
- TOTAL - din care :												
A. Lucrari in continuare												
- Infintare sistem de canalizare in comuna Tatarasti, judetul Bacau												
- Infintare sistem inteligent retea gaze naturale in comuna Tatarasti, judetul Bacau												
		8.043.677	8.043.677							8.043.677	410.000	410.000
		7.660.038	7.660.038							7.660.038	50.000	50.000
		303.639	303.639							303.639	280.000	280.000
		80.000	80.000							80.000	80.000	80.000
		1.713.652	1.713.652							1.713.652	530.000	530.000
		1.713.652	1.713.652							1.713.652	530.000	530.000
		45.645.510	45.645.510							48.171.427	5.190.000	5.190.000
		16.629.510	16.629.510							16.629.510	4.940.000	4.940.000
		28.916.000	28.916.000							28.916.000	100.000	100.000

	- Put forat si conducta de aductiune pentru sistem alimentare cu apa satele Tatarasti, Cornii de Jos si Ungureni	100.000	100.000							100.000		
	B .Lucrari noi											
	- Alimentare cu energie electrica statie de epurare pe uzate amplasata in localitatea Tatarasti, judetul Bacau	809.817	809.817							50.000		
	C .Alte cheltuieli de investitii											
	CAP. 84 DRUMURI											
	- TOTAL - din care :	12.091.561	12.091.561							50.000		
	A. Lucrari in continuare :											
	-« - Modernizare drum comunal DC 100 si drumuri locale comuna Tatarasti judetul Bacau	12.091.561	12.091.561							50.000		
	B .Lucrari noi											
	C. Alte cheltuieli de investitii											

Primar,
Tabăcaru/Petru



Presedinte de sedinta
Consilier local
Sandu Mariana

Contrasemneaza,
Secretar general,
Rotaru Ion

Contabil,
Munteanu Costel

MEMORIU JUSTIFICATIV

1. DATE GENERALE

1.1. Denumirea investiției : «ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA STATIE DE EPURARE APE UZATE AMPLASATA IN LOC. TATARASTI, COM. TATARASTI, JUD. BACAU»

1.2. Amplasamentul: loc. Tatarasti, com. Tatarasti, judetul Bacau

1.3. Titularul investiției : COMUNA TATARASTI

1.5. Beneficiarul investiției :

S.C. DELGAZ GRID S.A. – pentru lucrarile pe tarif de racordare;

COMUNA TATARASTI – pentru lucrarile in grija consumatorului.

1.6. Elaborator:

Proiectant de specialitate : S.C. ADF INSTAL ELECTRIC S.R.L. – CUI RO34260730, J04/308/2015 cu sediul in loc. Buda, com. Blagesti, jud. Bacau, Tel : 0743 / 060653, e-mail : adfinstalelectric@yahoo.com.

1.7. Descrierea lucrarilor care fac obiectul documentatiei tehnice pentru autorizarea lucrarilor de constructii

Lucrarea este determinata de solicitarea beneficiarului de alimentare cu energie electrica a STATIE EPURARE APE UZATE amplasata in loc. Tatarasti, com. Tatarasti, jud. Bacau. Alimentarea cu energie electrica se realizeaza conform avizului tehnic de racordare nr. 1006027154 / 11.09.2025 emis de S.C. DELGAZ GRID S.A. si a fisei de solutie nr. 1005983111 / 2025 astfel :

Preluarea consumului pe medie tensiune din LEA 20kV Siscani - Glavanesti, Derivatia PTA Bacioiu printr-un post de transformare aerian PTA – 20/0.4kV – 50kVA amplasat in incinta consumatorului.

Racordarea LEA 20kV proiectata se realizeaza la stalpul tip SC15014 nr. 132A (nou montat) al LEA 20kV Siscani – Glavanesti, Derivatia PTA Bacioiu cu LEA 20 kV conductor OL-Al sectiune 3x70/12mmp, in lungime totala de 10m si LES 20 kV, cablu monofazat de aluminiu, tip A2XS(FL)2Y, cu izotatie din polietilena reticulata, cu bariera longitudinala si transversala la patrunderea apei, cu sectiunea de 3X1X150 mmp, lungime traseu de 1400m.

Configuratia noului racord este urmatoarea:

Pe tarif de racordare (Beneficiar : S.C. DELGAZ GRID S.A.):

- Stalp SC 15014, ce va avea nr. 132A, montat intre stalpii nr. 131 si 132 ai LEA 20kV Siscani – Glavanesti, derivatia PTA Bacioiu. Acest stalp va fi echipat cu consola CIT 140, de intindere, pentru a reface LEA 20kV existenta si consola CDV 1100 pentru racordarea noului consumator;
- Stalp SC 15014, ce va avea nr. 1, va fi echipat cu separator tripolar de extrior in montaj orizontal (STEPno 24kV, 400A, 31.5A).
- Intre cei doi stalpi se va realiza o linie electrica aeriana (LEA) 24kV in lungime de 5ml, realizata cu conductoare OL-Al 3x70/12mmp.

Lucrari in grija consumatorului (Beneficiar : S.C. DELGAZ GRID S.A.):

- Stalp SC 15014, ce va avea nr. 2, echipat cu capete terminale si descarcatori 24kV. Pe acest stalp se va face trecerea din linie electrica aeriana (LEA) in linie electrica subterana (LES);
- Se va executa o linie electrica subterana in lungime de 1400m, realizata cu cablu monofazat de aluminiu, tip NA2XS(FL)2Y, cu izolatie de polietilena reticulara, cu bariera longitudinala si transversala la patrunderea apei, cu sectiunea de 3x1x150/25mmp;
- Stalp SC 15014, ce va avea nr. 3, echipat cu capete terminale si descarcatori 24kV. Pe acest stalp se va face trecerea din linie electrica subterana (LES) in linie electrica aeriana (LEA);
- Stalp SC 15014, ce va avea nr. 4, va fi echipat cu separator tripolar de exterior in montaj orizontal (STEPno 24kV, 400A, 25A);
- Stalp SC 15014, ce va avea nr. 5, ce va fi echipat cu post de transformare 50kVA (20/0.4kV). Stalpul postului de transformare din beton armat centrifugat tip SC15014 se va monta in fundatie turnata, se va echipa cu descarcatoare polimerice cu oxizi de zinc, cu izolatoare compozite, soclu tripolar cu sigurante fuzibile limitatoare de curent SFEn 24 kV. Protectia pe medie tensiune a transformatorului se va realiza cu sigurante fuzibile SFEn 3.2A.

Stalpii de medie tensiune sus mentionati vor fi echipati cu cate o priza de pamant.

Toate lucrarile si echipamentele utilizate la realizarea instalatiei de racordare si utilizare vor respecta SOT, ST si procedurile DEGR.

Punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune 20kV, la stalpul nr. 132A nou montat, tip SC15014, al LEA 20kV Siscani – Glavanesti – derivatia PTA Bacioiu.

Punctul de delimitare al instalatiilor este stabilit la nivelul de tensiune 20kV, la bornele de iesire din separatorul tripolar de exterior in montaj orizontal, montat pe stalpul nr. 1 al racordului nou proiectat.

Punctul de masurare al energiei electrice consumate si debitate este stabilit la nivelul de tensiune 20kV, la celula de masura aeriana de medie tensiune montata pe stalpul nr. 2 al racordului nou proiectat. Toate elementele componente ale grupului de masurare vor avea posibilitatea sigilarii impotriva interventiilor neautorizate.

Masurarea energiei electrice se realizeaza la nivelul de tensiune 0.4kV cu grup de masura nou format din contor electronic trifazat multitarif de energie electrica pentru energie activa si energie reactiva consumata si debitata, cu posibilitatea inregistrarii puterii maxime, cu curba de sarcina, cu interfata de comunicatie la distanta si modul de comunicatie in vederea integrarii in sistemul de masurare inteligent AMR, cu 3 echipaje, clasa de precizie B sau mai mica, in montaj direct, $I_{max} = 100A$, $U_n = 3x230/400V$ sau gama extinsa si acoperitoare. Coordonate GPS : 46.230841, 27.213666 (structura grupului de masurare a energiei electrice, tipul contorului, integrarea in sistemul de comunicatie, cerintele tehnice minime pentru echipamentele de masurare, inclusiv pentru transformatoarele de masura).

Contorul va fi montat in TD/CD al PTA nou proiectat. Contorul si toate elementele componente ale grupului de masura vor avea posibilitatea sigilarii impotriva interventiilor neautorizate.

Avand in vedere ca punctul de delimitare nu corespunde cu punctul de masura, se vor calcula pierderi pe elementele de retea cuprinse intre acestea.

Lucrarile se vor realiza în conformitate cu strategia S.C. DELGAZ GRID S.A. privind instalatiile de distributie de medie si joasa tensiune si se vor folosi numai materiale omologate si agreate de catre E.ON Moldova.

Lucrări și capacități :

Lucrari pe tarif de racordare (Beneficiar : S.C. DELGAZ GRID S.A.):

LEA 20kV	5ml
Stalpi medie tensiune	2buc
Stepno 24kV, 400A, 31.5A	1buc

In grija consumatorului:

LEA 20kV	25ml
Stalpi medie tensiune	4buc
LES 20kV	1400ml
Stepno 24kV, 400A, 25A	1buc
Post de transformare aerian 20/0.4kV - 50kVA	1buc

Lucrarile proiectate respecta conditiile impuse prin avizele si acordurile obtinute conform certificatului de urbanism.

1.8. Amplasamentul, topografia acestuia și trasarea lucrării

Linia electrică aeriană (LEA) 20kV cat si LES 20kV proiectate, se amplaseaza în condițiile respectării prevederilor normativului NTE 003/04/00, la limita și în afara proprietăților, care potrivit art. 5 din Legea nr. 18/1991 republicată, aparține domeniului public, în administrarea Comunei Tatarasti.

Postul de transformare aerian se amplaseaza în incinta consumatorului.

Dupa realizarea lucrarilor, terenul va fi adus la starea initiala, iar amplasarea altor construcții sau instalații se va realiza la distanțele prevăzute de normativele în vigoare.

Topografie

S-au intocmit studii topografice, cuprinzând planuri topografice cu amplasare repere și liste cu repere în sistem de referință național pentru toată suprafața afectata de instalatiile electrice.

Trasarea lucrarilor

Prin trasare se realizeaza transpunerile planurilor de executie pe teren, a formei si dimensiunilor exacte ale lucrarilor ce urmeaza sa se execute.

Trasarea lucrarilor se va face în două etape :

- fixarea reperelor în teren si a axelor, pe baza planului de situate, etapa ce se executa de beneficiar la predarea amplasamentului;
- trasarea lucrarilor în detaliu, operatiune ce se face de catre executant.

1.9. Clima si fenomenele naturale specifice

În conformitate cu NTE 001/03/2000 "Normativ pentru alegerea izolatiei, coordonarea izolatiei si protectia instalatiilor electroenergetice împotriva supratensiunilor", instalatiile electrice proiectate sunt amplasate in zona cu nivelul II de poluare. Din punct de vedere al indicelui cronokeraunic instalatiile sunt amplasate in zona B (100 - 129 ore /an).

Din punct de vedere al condițiilor meteorologice (conform PE 106/2003), instalatiile electrice sunt amplasate în zona meteorologica B, cu urmatoarele caracteristici:

- altitudinea ≤ 800 m;
- presiunea dinamica (cu vânt maxim): $p_v = 42 \text{ daN/m}^2$;
- presiunea dinamica (vant simultan cu chiciura) $p_{v+ch}=15 \text{ daN/mp}$;
- grosimea stratului de chiciura pe conductoarele LEA : 22 m;
- coeficient de corectie a vitezei vantului = 1, functie de tipul de amplasament – II;
- coeficient de corectie al grosimii str. de chiciura = 0,6 functie de tipul de amplasament – II.

1.10. Geologia și de seismicitatea

Zona de amplasament a instalatiilor proiectate se caracterizeaza prin:

- adancimea maxima de inghet de 0,8 – 0,9 m C.T.N., conform STAS 6054/77;
- nivelul normal al apei subterane: sub -2m;
- grad de protectie seismica VIII (conform 10100/93);
- clasa de importanta: III;
- categoria de importanta: C.

Din punct de vedere seismic, conform Codului P.100-1/2006 cu harti de zonare seismica (intrat in vigoare in Romania incepand cu anul 2007), hazardul seismic este descris de valoarea de varf a acceleratiei orizontale a terenului a_g ($a_g = 0,28$) determinata pentru intervalul mediu de recurenta de referinta (IMR) corespunzator starii limita ultime si de perioada de control (colt) T_c a spectrului de raspuns. ($T_c = 0,7$ s) exprimata in secunde.

Conf. P 100/1-2006 caracteristicile de protecție antiseismică sunt :

- Valoare de vârf a accelerației terenului: $a_g = 0,12 \text{ g}$ (pentru IMR=100 ani)
- Perioada de control a spectrului de răspuns (colt): $T_c = 0.7$ sec.

1.11. Categoria de importanță a obiectivului

Din punct de vedere al calității lucrărilor de construcții, obiectivul se încadrează în **categoria C de importanță**, conform HG 766/97- "Hotarare pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii".

Din punct de vedere al necesității asigurării funcționalității în timpul unui cutremur și imediat după aceea, **clasa de importanță** a obiectivului este III, conform « Normei Tehnice privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță aferente capacităților energetice » aprobate cu Ord. 49/2007 al ANRE.

Din punct de vedere al **pericolului de incendiu**, instalațiile proiectate se încadrează în **categoria C**.

2. DEVIZUL GENERAL AL LUCRARILOR

Devizul general s-a elaborat conform HG 907/2016. Valorile au fost calculate la cursul de referință BNR de 5.0952 Lei/Euro din data de 25.03.2026.

Au rezultat următoarele valori pentru realizarea obiectivului proiectat :

Lucrari pe tarif de racordare (Beneficiar : S.C. DELGAZ GRID S.A.)

Valoarea investiției fără TVA :	70.000,12 lei
din care C+I :	55.155,63 lei
Valoarea investiției cu TVA :	84.440,10 lei
din care C+I :	60.688,31 lei

Lucrari in grija consumatorului (Beneficiar : COMUNA TATARASTI)

Valoarea investiției fără TVA :	599.944,47 lei
din care C+I :	444.807,55 lei
Valoarea investiției cu TVA :	725.376,47 lei
din care C+I :	538.217,14 lei

Valoarea totala a investitiei :

Valoarea investiției fără TVA :	669.944,59 lei
din care C+I :	499.963,18 lei
Valoarea investiției cu TVA :	809.816,57 lei
din care C+I :	598.905,45 lei

Durata de execuție a lucrării : 8 luni.

SEF PROIECT ,
Ferica Adrian

PROIECTANT,
SPECIALITATEA ELECTRICE,
Duminica Constantin

SE8, nr. 130

60381

LEA 20KV SISCANI - GLAVANESTI - DERIVATIA PTA BACIOIU

SE5, nr. 131

SE5, nr. 132

SC15014 nr. 132A - montat in ax
SC15014 nr. 1 - echipat cu STEPno 24kv
SC15014 nr. 2 - echipat cu capete terminale si descaratori 24kv

S.C. DELGAZ GRID S.A.

PUNCT DE DELIMITARE

COMUNA TATARASTI

60212

60213

